

RAPPORTO DI PROVA n° 20092
Accettazione n° 7434 del 15-06-09

COMMITTENTE: BRANDELLERO FLORIANO S.R.L.
 VIA GIOVANNI XXIII,220
 36034 MALO (VI)

OGGETTO: Controllo qualità produzione

NATURA DEL CAMPIONE: Architravi

CAMPIONE: Architravi precompressi divisibili B-12

PROVENIENZA: Stabilimento di Malo (VI)

CAMPIONAMENTO: Eseguito da cliente

DATA DI CONSEGNA: 12-06-09

PROVE: 1) Determinazione della gelività con cicli alterni (UNI 8635-11 mod.)

DATA PROVE: dal 15-06-09 al 30-06-09

FOTO CAMPIONE:


PROVA 1): DETERMINAZIONE DELLA GELIVITA' CON CICLI ALTERNI (UNI 8635-11 mod.)

Campioni	Assorbimento d'acqua a 48 ore %	Cicli di gelo e disgelo effettuati n°	Esame dell'aspetto al termine dei cicli di gelo e disgelo
1	6,1	25	nessuno
2	6,8	25	nessuno
3	6,4	25	nessuno
4	6,4	25	nessuno
5	6,0	25	nessuno
6	5,9	25	nessuno

Esito: I provini non presentano difetti visibili al termine dei cicli di gelo e disgelo e risultano pertanto non gelivi ai sensi della norma UN 8635-11

Monte di Malo, 30-06-09

Lo Sperimentatore
 dott. Andrea Zanrosso

Il Direttore
 dott. geol. Danilo Belli

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio

